

Расположиви прекогранични преносни капацитет (АТС) за <u>ЗАЈЕДНИЧКУ МЕСЕЧНУ АУКЦИЈУ</u> за месец: ОКТОБАР 2016. ГОД. на граници СРБИЈА-РУМУНИЈА								
Дан објављивања вредности АТС за МЕСЕЧНУ АУКЦИЈУ ЗА ОКТОБАР 2016. год. на граници СРБИЈА-РУМУНИЈА: ПОНЕДЕЉАК, 05. СЕПТЕМБАР 2016. год.								
Дан за предају захтева: СРЕДА, 07. СЕПТЕМБАР 2016. год. (09:00-13:00h CET) захтеви се подносе искључиво преко информационог система ЈП EMC ("DAMAS" система)								
Граница/Смер	Техничка ознака границе и смера	TTC	TRM	NTC	ААС годишњи	АТС	Аукциони период	Број часова коришћења додељеног капацитета
		MW	MW	MW	MW	MW		час
Румунија - Србија	RORS1	800	100	700	180	520	01.10.-02.10.2016.	48
	RORS2	650	100	550	180	370	03.10.-05.10.2016.	72
	RORS3	700	100	600	180	420	06.10.-07.10.2016.	48
	RORS4	800	100	700	180	520	08.10.-09.10.2016.	48
	RORS5	650	100	550	180	370	10.10.-14.10.2016.	120
	RORS6	700	100	600	180	420	15.10.-16.10.2016.	48
	RORS7	600	100	500	180	320	17.10.-28.10.2016.	288
	RORS8	700	100	600	180	420	29.10.-30.10.2016.	49
	RORS9	650	100	550	180	370	31.10.2016.	24
Србија - Румунија	RSRO1	800	100	700	148	552	01.10.-16.10.2016.	384
	RSRO2	650	100	550	148	402	17.10.-20.10.2016.	96
	RSRO3	800	100	700	148	552	21.10.-23.10.2016.	72
	RSRO4	500	100	400	148	252	24.10.-26.10.2016.	72
	RSRO5	800	100	700	148	552	27.10.-30.10.2016.	97
	RSRO6	700	100	600	148	452	31.10.2016.	24

* - компанија SC ENOL GRUP SA (30XROENOLGRUP--6) је суспендована са тржишта услед неизвршавања финансијских обавеза према ЈП EMC и одузет јој је капацитет освојен на годишњим аукцијама.

Одузети капацитет ће бити додељен на месечним аукцијама.

Начин доделе капацитета: експлицитне аукције са наплатом према маргиналној цени ("marginal price"систем)

Напомене:

TTC- Укупни преносни капацитет

TRM- Маргина поузданости система

NTC- Нето преносни капацитет

ААС- Унапред додељен преносни капацитет

NTC= TTC - TRM

АТС= NTC - ААС

АТС представља вредност расположивог преносног капацитета

АТС вредности се примењују за задати период важења

АТС вредности се дефинишу за сваки смер појединачно

АТС вредности се не могу сумирати