



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ

Расположиви прекогранични преносни капацитет (АТС) за ЗАЈЕДНИЧКУ МЕСЕЧНУ АУКЦИЈУ за месец: НОВЕМБАР 2016. ГОД. на граници СРБИЈА-РУМУНИЈА								
Дан објављивања вредности АТС за МЕСЕЧНУ АУКЦИЈУ ЗА НОВЕМБАР 2016. год. на граници СРБИЈА-РУМУНИЈА: ЧЕТВРТАК, 06. ОКТОБАР 2016. год.								
Дан за предају захтева: УТОРАК, 11. ОКТОБАР 2016. год. (09:00-13:00h CET) захтеви се подносе искључиво преко информационог система ЈП EMC ("DAMAS" система)								
Граница/Смер	Техничка ознака границе и смера	ТТС	TRM	NTC	ААС годишњи	АТС	Аукциони период	Број часова коришћења додељеног капацитета
		MW	MW	MW	MW	MW		час
Румунија - Србија	RORS1	600	100	500	180	320	01.11.-05.11.2016.	120
	RORS2	650	100	550	180	370	06.11.2016.	24
	RORS3	700	100	600	180	420	07.11.-10.11.2016.	96
	RORS4	650	100	550	180	370	11.11.-23.11.2016.	312
	RORS5	700	100	600	180	420	24.11.-30.11.2016.	168
Србија - Румунија	RSRO1	750	100	650	148	502	01.11.-04.11.2016.	96
	RSRO2	400	100	300	148	152	05.11.-06.11.2016.	48
	RSRO3	900	100	800	148	652	07.11.-11.11.2016.	120
	RSRO4	750	100	650	148	502	12.11.-13.11.2016.	48
	RSRO5	900	100	800	148	652	14.11.-18.11.2016.	120
	RSRO6	850	100	750	148	602	19.11.-20.11.2016.	48
	RSRO7	900	100	800	148	652	21.11.-25.11.2016.	120
	RSRO8	550	100	450	148	302	26.11.-27.11.2016.	48
	RSRO9	900	100	800	148	652	28.11.-30.11.2016.	72

* - компанија SC ENOL GRUP SA (30XROENOLGRUP--6) је суспендована са тржишта услед неизвршавања финансијских обавеза према ЈП EMC и одузет јој је капацитет освојен на годишњим аукцијама.

Одузети капацитет ће бити додељен на месечним аукцијама.

Начин доделе капацитета: експлицитне аукције са наплатом према маргиналној цени ("marginal price"систем)

Напомене:

ТТС- Укупни преносни капацитет

TRM- Маргина поузданости система

NTC- Нето преносни капацитет

ААС- Унапред додељен преносни капацитет

NTC= ТТС - TRM

АТС= NTC - ААС

АТС представља вредност расположивог преносног капацитета

АТС вредности се примењују за задати период важења

АТС вредности се дефинишу за сваки смер појединачно

АТС вредности се не могу сумирати