

1

# Unutardnevni proces 2019

Postoje dva načina rada u unutardnevnom procesu

- ▶ Sesije (RO granica, HU granica do 01.02.2019 godine)
- ▶ Kontinualni način rada ( AL, BA, HR, ME, MK, HU granica od 01.02.2019 godine)
- ▶ Nema unutardnevnog procesa na BG granici

## Unutardnevni proces 2019

### Granice na kojima se unutardnevni proces sprovodi u sesijama

- ▶ 6 sesija; sesija sadrži 4 sata
- ▶ Alokacija kapaciteta je moguća od 18:00 CET u danu D-1 do najkasnije 150 minuta pre početka sesije.
- ▶ Balansno odgovorne strane biće u mogućnosti da pošalju svoj plan rada (BRS) od 18:00 CET u danu D-1 za dan D, ali najkasnije 90 minuta pre početka sesije.
- ▶ Provera kapaciteta vršiće se nakon zatvaranja Rights Documents Gate-a za svaku sesiju.
- ▶ Vreme zatvaranja Rights Documents Gate-a trenutno je 140 minuta pre prvog sata sesije (ovo može da varira od granice do granice).
- ▶ Nakon zatvaranja Rights Documents Gate-a balansno odgovorne strane dobiće Anomaly u slučaju da nema kapaciteta u sistemu ili da je isti prekoračen.

### Granice na kojima se unutardnevni proces sprovodi u kontinuitetu

- Alokacija kapaciteta je moguća od 18:00 CET u danu D-1 za dan D, ali najkasnije 90 minuta pre prvog sata sa promenama.
- Balansno odgovorne strane biće u mogućnosti da pošalju svoj plan rada (BRS) od 18:00 CET u danu D-1 za dan D, **ali najkasnije 60 minuta** pre prvog sata sa promenama.
- Provera kapaciteta vrši se neposredno prilikom prijave planova rada.
- Cutoff gate u H-45 min pre početka prvog sata nominovane promene.

## Unutardnevni proces 2019

- ▶ Prijava internih transakcija, Planova Rada Potrošnje (CRP) i Planova Rada Proizvodnje (PRP) šalju se od **18:00 CET u danu D-1 za dan D, ali najkasnije 60 minuta** pre prvog sata sa promenama.
- ▶ Provera internih neslaganja i neizbalansiranosti (matching ciklus) biće vršena u sistemu svakih 15 minuta (00, 15, 30 i 45min)

## Unutardnevni proces 2019

### Unutardnevni kontinualni proces na HU-RS granici

- ▶ Počinje da se primenjuje od **01.02.2019** godine
- ▶ Koristi se EMS-ova alokaciona platforma u unutardnevnom procesu
- ▶ Dozvoljene su M:N nominacije
- ▶ CAS fajlovi se razmenjuju prilikom svakog matching ciklusa bez obzira na promene
- ▶ Matching ciklus **svakog sata** počevši od **19:00 CET u danu D-1 za dan D** ( nema korektivnih ciklusa unutar sata kao na ostalim granicama)
- ▶ Sve prijavljene nominacije biće upoređene u prvom narednom matching ciklusu
- ▶ U slučaju neslaganja, cut-off gate je podešen 45 minuta pre prvog sata sa promenom.

## Unutardnevni proces 2019

### Unutardnevni kontinualni proces na HU-RS granici

- U slučaju neslaganja uzima se **niža vrednost** za konačnu.
- U slučaju prekoračenja kapaciteta biće primenjen “**pro- rata**” princip.
- Nepotvrđene nominacije koje počinju u satu H biće moguće izmeniti najkasnije do H-60 minuta.
- Ako je prilikom matchinga nominacija potvrđena, ona se više ne može menjati, čak i ako nije isteklo vreme za nominaciju.

## Unutardnevni proces 2019

### Unutardnevni proces na ostalim granicama

- ▶ Matching proces je organizovan kroz Matching cikluse.
- ▶ Matching ciklusi najduže traju 5 minuta. Za vreme matching ciklusa sistem ne izdaje obaveštenja BOS-ovima (ACK, CNF i ANO).
- ▶ Na granicama na kojima se unutardnevni proces sprovodi u kontinuitetu postoje tri matching ciklusa (Matching cycles) i jedan Cut-off Matching ciklus. Ciklusi su svakog sata u 00, 15, 30 i 45 minuta. U slučaju neslaganja, cut-off gate je podešen 45 minuta pre prvog sata sa promenom.
- ▶ Na granicama na kojima se unutardnevni proces sprovodi u sesijama postoje tri matching ciklusa i jedan Cut-off matching ciklus. Matching ciklusi su u H-90, H-75, H-60 i H-45 minuta, gde je H vreme početka sesije. U slučaju neslaganja, cut-off gate je podešen 45 minuta pre početka sesije.

## Unutardnevni proces 2019

### Unutardnevni proces na ostalim granicama

- ▶ Potvrda (Time Series Confirmation) za prekogranične razmene biće kreirana za svaku granicu posebno nakon uspešnog matchovanja.

## Interni Matching proces

- Postoje četiri interna Matching ciklusa u svakom satu (00, 15, 30 i 45 min).
- Cut-off za interni Matching ciklus je podešen 45 minuta pre prvog sata sa promenom.
- U slučaju matchinga sistem izdaje pozitivan CNF fajl. Ako se interne TS ne slože sistem izdaje Anomaly.
- Posle dobijanja prvog Anomaly, sledeći će biti iniciran nakon svake promene internog neslaganja za vreme sledećeg Internal Matching Gate.

**Pitanja?**



11

**Hvala na pažnji!**